

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09

e-mail: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 66г (3 этаж,
помещения по экспликациям №№ 12-15, 17-19), тел.: 8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ,
Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, д. 50 А (Сетевое хранилище), (Реализация процессов, являющихся
неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента), тел.: 8 (342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией химических
факторов отдела обеспечения лабораторной
деятельности — химик — эксперт
медицинской организации, Заместитель
руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



Л.О. Шардакова

03.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/41188-25 от 03.09.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРГАЧ" (ИНН 5917998100 ОГРН 1145958016632)

2. Юридический адрес: 614087, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ РАБОЧАЯ Д. 7, ОФИС 32

Фактический адрес: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10

3. Наименование образца испытаний, описание: камень гипсоангидритовый
НД на продукцию: ГОСТ 4013-2019 "Камень гипсовый и гипсоангидритовый"

4. Изготовитель: ООО "ЕРГАЧ"

Юридический адрес: 614087, ПЕРМСКИЙ КРАЙ Г ПЕРМЬ, УЛ РАБОЧАЯ Д. 7, ОФИС 32

Фактический адрес: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10, карьер Соколино-Саркаевского месторождения

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 26.08.2025

Ф.И.О., должность: Волошановская С.В., начальник ОТК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРГАЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2025 10:27

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

Протокол испытаний № 59-01/41188-25 от 03.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть, частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: производственный контроль, договор №КМ02472-раз/25 от 23 июля 2025 г., заявление вх. № 4203-ЦА от 22.07.2025г.

8. Дополнительные сведения: акт отбора от 26 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 59-01/41188-016-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД-гамма"	2150
2	Весы электронные, АД-05	023В20574

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 66г (3 этаж, помещения по экспликация №№ 12-15, 17-19)
Радиологическая лаборатория
Образец поступил 26.08.2025 14:00
дата начала испытаний 26.08.2025 14:10, дата окончания испытаний 02.09.2025 15:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность ЕРН	Бк/кг	4,2±1,3	ГОСТ 30108-94 п. 4.2

Мнения и интерпретации: в соответствии с требованиями п.5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», показатель «эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг» является альтернативным наименованием показателя «удельная эффективная активность ЕРН», Бк/кг по ГОСТ 30108-94 «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».

Ответственный за оформление протокола:
С.Е. Негашева, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 59-01/41188-25 от 03.09.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адреса мест осуществления деятельности: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50,
Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50а
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700)
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
(подпись)
Кравченко А.В. 
(Ф.И.О. подпись)



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5669-18А
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол(ы) испытаний 59-01/41188-25 от 03.09.2025)

г. Пермь

1. Заказчик (наименование предприятия, организации): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРГАЧ" (ИНН 5917998100 ОГРН 1145958016632)
2. Юридический адрес: 614087, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ РАБОЧАЯ Д. 7, ОФИС 32
Фактический адрес: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10
3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции): камень гипсоангидритовый
НД на продукцию: ГОСТ 4013-2019 "Камень гипсовый и гипсоангидритовый"
4. Место отбора: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10, карьер Соколино-Саркаевского месторождения
5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):
Дата отбора: 26.08.2025
Ф.И.О., должность: Волошановская С.В., начальник ОТК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРГАЧ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2025 10:27
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
6. Исследования отобранных проб/измерений проведены испытательной лабораторией (центром) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375)

наименование с указанием уникального номера записи в РАЛ
7. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания): производственный контроль, Договор №КМ02472-раз/25 от 23 июля 2025 г., заявление вх. № 4203-ЦА от 22.07.2025г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: « 03 » сентября 2025г.
В результате установлено: строительные материалы: камень гипсоангидритовый (ГОСТ 4013-2019 "Камень гипсовый и гипсоангидритовый") в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)";

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня
1	Удельная эффективная активность ЕРН	Бк/кг	4,2±1,3	не более 370

ВЫВОД

Удельная эффективная активность природных радионуклидов в представленном образце «строительные материалы: камень гипсоангидритовый (ГОСТ 4013-2019 "Камень гипсовый и гипсоангидритовый")» составляет 4,2±1,3 Бк/кг. Согласно п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" представленный образец относится к I классу ($A_{эфф.} \leq 370$ Бк/кг) строительных материалов по содержанию природных радионуклидов.

Врач по общей гигиене

Должность



Подпись

Е.И. Карионова

ФИО

208
20

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 66г (3 этаж,
помещения по экспликации №№ 12-15, 17-19), тел.: 8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ,
Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, д. 50 А (Сетевое хранилище), (Реализация процессов, являющихся
неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента), тел.: 8 (342) 239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией химических
факторов отдела обеспечения лабораторной
деятельности — химик — эксперт
медицинской организации, Заместитель
руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае"



Л.О. Шардакова

03.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/41187-25 от 03.09.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРГАЧ" (ИНН 5917998100 ОГРН 1145958016632)

2. Юридический адрес: 614087, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ РАБОЧАЯ Д. 7, ОФИС 32
Фактический адрес: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10

3. Наименование образца испытаний, описание: камень гипсовый
НД на продукцию: ГОСТ 4013-2019 "Камень гипсовый и гипсоангидритовый"

4. Изготовитель: ООО "ЕРГАЧ"

Юридический адрес: 614087, ПЕРМСКИЙ КРАЙ Г ПЕРМЬ, УЛ РАБОЧАЯ Д. 7, ОФИС 32
Фактический адрес: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п Ергач, ул. Заводская, д. 10

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10, карьер Соколино-Саркаевского месторождения

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 26.08.2025

Ф.И.О., должность: Волошановская С.В., начальник ОТК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРГАЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2025 10:27

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

Протокол испытаний № 59-01/41187-25 от 03.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ02472-раз/25 от 23 июля 2025 г., заявление вх. № 4203-ЦА от 22.07.2025г.

8. Дополнительные сведения: Акт отбора от 26 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

10. Код образца (пробы): 59-01/41187-016-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД-гамма"	2150
2	Весы электронные, АД-05	023В20574

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 66г (3 этаж, помещения по экспликации №№ 12-15, 17-19)
Радиологическая лаборатория
Образец поступил 26.08.2025 14:00
дата начала испытаний 26.08.2025 14:10, дата окончания испытаний 02.09.2025 15:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	НД на методы исследований
1	Удельная эффективная активность ЕРН	Бк/кг	5,8±4,4	ГОСТ 30108-94 п. 4.2

Мнения и интерпретации: В соответствии с требованиями п.5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», показатель «эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг» является альтернативным наименованием показателя «удельная эффективная активность ЕРН», Бк/кг по ГОСТ 30108-94 «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».

Ответственный за оформление протокола:

С.Е. Негашева, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 59-01/41187-25 от 03.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адреса мест осуществления деятельности: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50,
Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50а
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U23700)
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5668-с/а
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол(ы) испытаний 59-01/41187-25 от 03.09.2025)

г. Пермь

- Заказчик (наименование предприятия, организации): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРГАЧ" (ИНН 5917998100 ОГРН 1145958016632)
- Юридический адрес: 614087, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ РАБОЧАЯ Д. 7, ОФИС 32
Фактический адрес: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10
- Наименование образца (пробы) (объект инспекции): камень гипсовый, упаковка: пакет полиэтиленовый;
НД на продукцию: ГОСТ 4013-2019 "Камень гипсовый и гипсоангидритовый"
- Место отбора: 617437, Пермский край, Кунгурский м.о., п. Ергач, ул. Заводская, д. 10, карьер Соколино-Саркаевского месторождения
- Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):
Дата отбора: 26.08.2025
Ф.И.О., должность: Волошановская С.В., начальник ОТК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРГАЧ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2025 10:27
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
- Исследования отобранных проб/измерений проведены испытательной лабораторией (центром) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510375)
- Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания): производственный контроль, Договор №КМ02472-раз/25 от 23 июля 2025 г., заявление вх. № 4203-ЦА от 22.07.2025г.
- НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
- Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «03» сентября 2025г.
В результате установлено: строительные материалы: камень гипсовый (ГОСТ 4013-2019 "Камень гипсовый и гипсоангидритовый") в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня
1	Удельная эффективная активность ЕРН	Бк/кг	5,8±4,4	не более 370

ВЫВОД

Удельная эффективная активность природных радионуклидов в представленном образце «строительные материалы: камень гипсовый (ГОСТ 4013-2019 "Камень гипсовый и гипсоангидритовый")» составляет 5,8±4,4 Бк/кг. Согласно п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" представленный образец относится к I классу ($A_{\text{эфф.}} \leq 370$ Бк/кг) строительных материалов по содержанию природных радионуклидов.

Врач по общей гигиене

Должность



Подпись

Е.И. Карионова

ФИО